

CERTIFICAT DE RAMONAGE

L'entreprise, _____ représentée par Monsieur

atteste avoir effectué le ramonage : du conduit

de _____ conduits

à l'adresse suivante :

Anomalie constatée :

- Ecart au feu non respecté au passage de plancher
- Ecart au feu non respecté au niveau de la toiture
- Etanchéité du conduit de fumées non étanche
- Nombre de dévoiement présents sur le conduit de raccordement non conforme au DTU 24.1 (2 coudes à 90° maxi)
- Souche de cheminée défectueuse
- Etanchéité à l'eau en périphérie du conduit non assurée
- La partie d'allure horizontale du conduit de raccordement > à 3 m (conduit individuel)
- Absence de la trappe de visite
- Présence d'un rétrécissement de section entre le conduit de raccordement de l'appareil et le conduit de fumée
- Section du conduit non adapté : [] x []

Autre :

Fait le

A

Signature entreprise :

Signature locataire :